

مناقشه گران محترم حاضر در مناقشه

موضوع: اعلام ویرایش جدید (رویژن ۰۳) Duty Spec مناقشه شماره ۴-م-۱۴۰۴

پروژه ریومپ واحد ایزومریزاسیون موجود

با سلام،

احتراماً، عطف به پیشنهاد فنی و مالی ارسالی از طرف آن شرکت محترم، ویرایش جدید (رویژن ۰۳) Duty Spec به شرح ذیل ابلاغ و در سایت WWW.TZORC.IR بارگزاری و به ایمیل اعلامی آن مناقشه گر ارسال می گردد:

با توجه به مدارک فنی ارسال شده توسط شرکت های حاضر در مناقشه و بررسی آنها در این شرکت امکان اجرای Case A با توجه به محدودیت های موجود در واحد U-250 مقدور نمی باشد. لذا در این راستا مقرر گردید، پیکر بندی برجها به حالت Case B تغییر یابد که به تبع آن ویرایش جدید Duty Spec با شرایط جدید برج ها به پیوست ایفاد می گردد. لذا خواهشمند است شرکتها مدارک مربوط به T7, T6 و T8 را بطور کامل بروز رسانی و مجدداً به این شرکت ارسال نمایند. از مهمترین آیتماهایی که شرکت ها بایستی در نظر بگیرند بصورت زیر می باشد:

- با توجه به اینکه ۳۰ تن در ساعت بخار LPS موجود می باشد لذا تا حدی که مقدار مصرف بخار از این رقم تجاوز ننماید از ریپویلر بخار استفاده شود.

- حتماً در طراحی و به تبع آن در PFD مخلوط جریان های ورودی به قسمت واکنش (پایین برج DIP و جریان جانبی DIH) از طریق یک وسل سرج درام، پمپ ها و ابزار دقیق مربوطه وارد شوند.

- مدارک مربوط به T7 بصورت کامل ارائه گردند.

شایان ذکر است رعایت کردن شرایط برج ها در Duty Spec و موارد ذکر شده در بالا باعث اختصاص نمره کامل آیتم های مربوطه خواهد شد.

مهلت ارائه مدارک درخواستی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ تعیین می گردد.

و من ... التوفیق



ابولفضل نادری